

Dolphin Botteling B.V.
**Bedrijfsweg 36
 B-3620 Lanaken**
Analyseverslag
Analyseverslagnr.
23-DO- 90
Datum analyse 2023-10-12

Wateranalyse Productieruimte

Datum ontvangst 2023-10-12

Staalname door:	Micro-Smedt* David
Staalname volgens:	ISO 19458
Datum staalname:	2023-10-12
Uur staalname:	09u16
Transport	Micro-Smedt

Recipiënt	Steriele plastic fles
Toestand	Ok Gekoeld

Analysenummer

2310-DO- 13

Analyse	Methode	Richtwaarde*	Resultaat	
Totaal kiemgetal 22°C	MS-W17-A	Geen abnormale verandering	0	KVE /ml
Totaal kiemgetal 37°C	MS-W17-A	Geen abnormale verandering	0	KVE /ml
		Norm*	Resultaat	
Totale coliformen	MS-W17-B	Afwezig	0	KVE /100ml
E. coli	MS-W17-B	Afwezig	0	KVE /100ml
Enterococcen	MS-W17-C	Afwezig	0	KVE /100ml
Pseudomonas aeruginosa	MS-W17-D	Afwezig	0	KVE /250ml

Einde van de analyse

Beoordeling volgens KB 2002-01-14

Datum validatie: 2023-10-16

 Dr. J. De Smedt
 Technical Manager

 K. De Smedt
 QA Manager